

# 阳城经济技术开发区管理委员会行政审批局文件

阳开审字（2024）13号

## 阳城经济技术开发区管理委员会行政审批局 关于山西华新中昊盛天然气有限公司安阳 配气站至台头化工园区燃气管道项目 核准的批复

山西华新中昊盛天然气有限公司：

你公司报送的《关于报请核准安阳配气站至台头化工园区燃气管道建设项目的申请》（华新中字〔2024〕62号）及附件收悉。根据《企业投资项目核准和备案管理条例》、《企业投资项目核准和备案管理办法》、《山西省政府核准的投资项目目录》（2017年本）及国家相关产业政策规定，经委托评审，现就该项目申请报告核准批复如下：

一、项目代码：2405-140554-89-01-193245

二、项目名称：安阳配气站至台头化工园区燃气管道项目

三、项目单位：山西华新中昊盛天然气有限公司

四、建设地点：阳城县

五、线路走向：项目总体呈东北—西南走向。管道起点位于阳城县北安阳村东侧的安阳配气站，途经洪上村西侧拟建山西星河碳新材料有限公司，终点位于凤凰山村南侧阳城台头现代精细化工产业园。

六、建设规模及主要建设内容：安阳配气站至台头化工园区燃气管道项目由山西华新中昊盛天然气有限公司投资建设。主线 DN350 长约 6.7 公里，支线 DN250 约 0.3 公里，设计压力 3.9MPa，线路总长约 7 公里。

本工程管道起点位于北安阳村东侧安阳配气站，并在站内进行改造（增加计量、发球、加臭装置及出站阀、放散等）；一期终点为拟建山西星河碳新材料有限公司，并为该公司预留支线，全长约 3 公里（含支线 0.3 公里），预计 2024 年 8 月建成投产；二期终点位于凤凰山村南侧在建阳城台头现代精细化工产业园（下称化工园区），并新建无人清管站一座（清管站面积为 2.5 亩，台头化工园区内已预留用地，不涉及新增用地），二期全长约 4.0 公里，预计 2026 年底建成投产，2031 年达产。

七、总投资及资金来源：本项目由山西华新中昊盛天然气有限公司出资建设，项目总投资约 1951 万元。根据投资方计划，本项目投资 70%采用银行贷款，其余 30%采用自有资金。

八、建设期限：33 个月

九、项目的建设要严格按照国家相关政策规范实施，认真落实安全、节能、环保“三同时”制度，要依法合规，确保安全。

十、该项目招标事宜按照核准的招标意见执行。

十一、本核准文件有效期限为2年，自核准之日起计算。如需对本项目核准文件所规定的内容进行调整，请及时以书面形式向项目核准机关报告，并按照有关规定办理。在核准文件有效期内未开工建设项目的，应在核准文件有效期届满30日前向我局申请延期。项目在核准文件有效期内未开工建设也未申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本核准文件自动失效。

特此批复

附件：阳城开发区建设项目招标方案和不招标申请核准表

阳城经济技术开发区管理委员会行政审批局

2024年5月28日



---

抄送：县发改局、县住建局、县统计局

---

阳城经济技术开发区管理委员会行政审批局

2024年5月28日印发

---

附件 1:

## 阳城开发区建设项目招标方案和不招标申请核准表

项目名称	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式
	全部招标	部分招标	委托招标	自行招标	公开招标	邀请招标	
勘察	----	----	----	----	----	----	核准
设计	----	----	----	----	----	----	核准
建安工程	核准	----	核准	----	核准	----	----
监理	----	----	----	----	----	----	核准
重要材料设备	核准	----	核准	----	核准	----	----
其他	----	----	----	----	----	----	----
招标公告发布媒体	山西省招标投标公共服务平台（www.sxbid.com.cn） 阳城县人民政府网——公共资源交易专栏						
招标代理机构	具有相应资质的招标代理机构						
<b>核准意见：</b> <p>一、该项目属于核准项目，根据有关规定，达到必须招标规模标准的各项建设内容均应进行招标。</p> <p>二、同意建设单位提出的建安工程、重要材料设备全部委托招标代理机构公开招标的申请。</p> <p>三、勘察、设计、监理未达到强制招标的规模标准，同意建设单位提出的不招标申请。</p> <p>四、该项目招标公告应在山西省招标投标公共服务平台和阳城县人民政府网——公共资源交易专栏发布，中标候选人也应在该平台公示。</p> <p>五、该项目应在山西省评标专家库抽取评标专家。</p> <p>六、建设单位和委托的招标代理机构应严格按照我局核准的招标方案进行招标。</p>							

