

阳城县行政审批服务管理局文件

阳审管许可字〔2023〕30号

阳城县行政审批服务管理局 关于山西华新中昊盛天然气有限公司新建町店 配气站至芹池输气管道项目核准的批复

山西华新中昊盛天然气有限公司：

你公司报送《关于报批町店配气站至芹池输气管道项目核准的请示》（华新中字〔2023〕22号）及附件收悉。根据晋城市工程建设项目审批制度改革领导小组办公室《晋城市工程建设项目“极简审批”实施方案》（晋市工改办函〔2023〕8号）规定，你公司已委托中元国际投资咨询中心有限公司进行了评审论证并出具了《町店配气站至芹池输气管道项目申请报告评估报告》，结合该项目申请报告、评审意见及信用承诺书等，我局原则同意

该项目申请报告，现对该项目申请报告核准如下：

一、项目代码：2306-140522-89-715088

二、项目名称：新建町店配气站至芹池输气管道项目

三、项目单位：山西华新中昊盛天然气有限公司

四、建设地点：阳城县町店镇、芹池镇

五、线路走向：项目起点接至町店配气站预留次高压城镇燃气 DN500 管道，顶管穿越八芹线公路后，沿芦苇河河滩向西北敷设至芹池镇，分别对接阳城县惠阳新能源发展有限公司阀室、阳城县森众燃气有限公司燃气管道和阳城县大宁村 CNG 加气母站燃气管道。

六、建设规模及主要建设内容：该项目不涉及新增占地，新建次高压主干线管道 11078m，管径为 DN450，设计压力 1.6Mpa，设置阀门井 2 座，预计年总输气量为 2.7 亿立方米。

七、总投资及资金来源：项目总投资 3380.40 万元，其中：工程建设费用 2303.77 万元、工程建设其他费用 670.99 万元、预备费 237.98、建设期利息 47.93 万元、铺底流动资金 119.73 万元，资金来源为企业自筹。

八、建设工期：1 年

九、项目建设要严格按照国家相关政策规范实施，认真落实

安全、节能、环保“三同时”制度，要依法合规，确保安全。

十、该项目招标事宜按照核准的招标意见执行。

十一、本核准文件有效期限为2年，自核准之日起计算。如需对本项目核准文件所规定的内容进行调整，请及时以书面形式向项目核准机关报告，并按照有关规定办理。在核准文件有效期内未开工建设项目的，应在核准文件有效期届满30日前向我局申请延期。项目在核准文件有效期内未开工建设也未申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本核准文件自动失效。

特此批复

附件：阳城县建设项目招标方案和不招标申请核准表

阳城县行政审批服务管理局

2023年7月7日

抄送：县发改局、县住建局、县统计局

阳城县行政审批服务管理局

2023年7月7日印

阳城县建设项目招标方案和不招标申请核准表

核准号：2023—012

项目名称	新建町店配气站至芹池输气管道项目				建设单位	山西华新中昊盛天然气有限公司	
	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式
	全部招标	部分招标	委托招标	自行招标	公开招标	邀请招标	
勘察	----	----	----	----	----	----	核准
设计	----	----	----	----	----	----	核准
建筑安装工程	核准	----	核准	----	核准	----	----
监理	----	----	----	----	----	----	核准
重要设备	----	----	----	----	----	----	----
重要材料	核准	----	核准	----	核准	----	----
招标公告发布媒体	山西省招标投标公共服务平台（www.sxbid.com.cn） 阳城县人民政府网——公共资源交易专栏						
招标代理机构	具有相应资质的招标代理机构						
核准意见： 一、该项目属于大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目，根据有关规定，达到必须招标规模标准的各项建设内容均应进行招标。 二、同意建设单位提出的建筑安装工程、重要材料等项目全部委托招标代理机构公开招标的申请。 三、该项目勘察、设计、监理的单项合同额未达到必须招标的规模标准，同意建设单位提出的勘察、设计、监理不招标的申请。 四、该项目招标公告应在山西省招标投标公共服务平台和阳城县人民政府网——公共资源交易专栏发布，中标候选人也应在该平台公示。 五、该项目应在山西省评标专家库抽取评标专家。 六、建设单位和委托的招标代理机构应严格按照我局核准的招标方案进行招标。							

