

阳城县行政审批服务管理局文件

阳审管许可字〔2024〕118号

阳城县行政审批服务管理局 关于山西晋城阳城 10kV 通义线改造工程 核准的批复

国网山西省电力公司阳城县供电公司：

你公司报送的《关于山西晋城阳城 10kV 通义线改造工程核准的请示》（泽供电阳城〔2024〕39号）及附件收悉。根据阳城县人民政府办公室《关于进一步优化营商环境推进项目审批提速增效工作方案的通知》（阳政办发〔2023〕45号）精神，结合你公司报送项目技术方案、项目设计单位及建设单位承诺等，我局原则同意该项目申请报告，现将该项目申请报告批复如下：

一、项目代码：2409-140522-89-01-241830

二、项目名称：山西晋城阳城 10kV 通义线改造工程

三、建设单位：国网山西省电力公司阳城县供电公司

四、建设地点：阳城县白桑镇刘庄村、白桑村、洽村村

五、建设规模及主要建设内容：该项目不涉及新增用地，在原 10kV 通义线与 10kV 苏州产业园 V 回线间新建 10kV 线路 0.34km、改造 10kV 通义线恰村支线、圪嘴支线、淇内支干线、刘庄支线、淇内支线、通义支线等 6 条支线 10kV 架空线路 9.45km；新增一二次融合成套柱上断路器 5 台等。

六、总投资及资金来源：该项目总投资 321 万元，其中：工程费用 275.04 万元，工程建设其他费用 41.80 万元，建设期利息 4.16 万元，资金来源为企业自筹。

七、建设工期：12 个月

八、项目的建设要严格按照国家相关政策规范实施，认真落实安全、节能、环保“三同时”制度，要依法合规，确保安全。

九、该项目招标事宜按照核准的招标意见执行。

十、本核准文件有效期限为 2 年，自核准之日起计算。如需对本项目核准文件所规定的内容进行调整，请及时以书面形式向项目核准机关报告，并按照有关规定办理。在核准文件有效期内未开工建设项目的，应在核准文件有效期届满 30 日前向我局申请延期。项目在核准文件有效期内未开工建设也未申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本核准文件自动失效。

特此批复

附件：阳城县建设项目招标方案和不招标申请核准表

阳城县行政审批服务管理局

2024年9月10日

抄送：县发改局、县统计局

阳城县行政审批服务管理局

2024年9月10日印

阳城县建设项目招标方案和不招标申请核准表

核准号：2024-036

项目名称	山西晋城阳城10kV通义线改造工程			建设单位	国网山西省电力公司阳城县供电公司		
	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式
	全部招标	部分招标	委托招标	自行招标	公开招标	邀请招标	
勘察	—	—	—	—	—	—	核准
设计	—	—	—	—	—	—	核准
建安工程	—	—	—	—	—	—	核准
监理	—	—	—	—	—	—	核准
设备	—	—	—	—	—	—	核准
重要材料	—	—	—	—	—	—	核准
招标公告发布媒体		山西省招标投标公共服务平台（ www.sxbid.com.cn ） 阳城县人民政府网——公共资源交易专栏					

核准意见：

- 该项目属于核准项目，根据有关规定，达到必须招标规模标准的各项建设内容均应进行招标。
- 该项目勘察、设计、建安工程、监理、设备、重要材料未达到强制招标的规模标准，同意建设单位提出的不招标申请。

