

阳城县餐饮住宿安全专业委员会文件

阳餐住专委〔2026〕2号

阳城县餐饮住宿安全专业委员会 关于印发《全县餐饮住宿领域安全大检查百日 行动实施方案》的通知

各乡(镇)人民政府、各成员单位、各餐饮住宿企业:

根据县安委办相关要求,结合《阳城县安全生产委员会关于开展全县安全生产大检查百日行动的通知》要求,特制定《全县餐饮住宿领域安全大检查百日行动实施方案》,现印发给你们,请结合实际认真贯彻执行。

阳城县餐饮住宿安全专业委员会(代章)

2026年5月26日



全县餐饮住宿领域安全大检查百日行动 实施方案

为深刻汲取近期各地事故教训，全面落实省、市、县关于安全生产的决策部署，根据《阳城县安全生产委员会关于开展全县安全生产大检查百日行动的通知》要求，决定开展全县餐饮住宿领域安全大检查百日行动，制定本方案。

一、总体要求

深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，坚持人民至上、生命至上，以“控风险、除隐患、保安全”为主线，聚焦餐饮住宿等人员密集场所，全面督促指导餐饮住宿企业开展隐患排查整治，压实企业主体责任，及时消除安全风险隐患，坚决防范和遏制重大火灾事故发生，确保人民群众生命财产安全。

二、组织领导

组 长：韩安阳 县委常委、常务副县长

副组长：刘 彧 县政府办副主任

王江燕 县科技和商务局局长

成 员：各乡（镇）、餐饮住宿安全专业委员会各成员单位
领导小组下设办公室，办公室设在县科技和商务局，办公室主任由县科技和商务局党组书记、局长王江燕兼任，成员单位相关业务科室负责同志为联络员。

三、检查范围

全县餐饮、住宿单位。

四、检查方式

“百日行动”自即日起至8月31日结束，不分阶段，采取企业自查自纠、专委会常态化排查督查、乡镇全面排查形式同步开展。

(一)企业自查自纠。各餐饮住宿企业每月开展1轮全方位、无死角、拉网式自查自纠，全面排查生产经营全流程、各环节、各岗位安全隐患，建立问题清单、责任清单、整改清单，明确整改措施、完成时限、责任人，做到立行立改、闭环销号。对无法立即整改的重大隐患，坚决停产、停工、停业，落实24小时专人值守管控。制定专项整改方案，彻底消除隐患。各生产经营单位主要负责人要亲自带队开展安全检查工作，所有企业分别于6月8日、7月8日、8月8日前形成自查报告，上报至县科技和商务局备案。

(二)专委会常态化排查督查。各成员单位要采取“部门排查+联合督查”的方式立即对餐饮住宿企业开展专项检查。对照行业安全标准、规章制度，逐项核查企业自查质量、隐患整改成效，重点核查企业漏查隐患、虚假整改、纸面整改、隐患反弹等问题。对检查发现的违法违规行为依法从严查处，对一般隐患现场督促整改，对重大隐患挂牌督办、限期整改，全程跟踪督办、闭环管

控。

（三）乡镇全面排查。各乡镇要立即组织开展餐饮住宿领域消防安全和燃气安全全覆盖、地毯式排查。聚焦辖区餐馆、住宿经营场所，重点检查消防设施配备、疏散通道畅通、电气线路敷设；严查燃气灶具、减压阀、软管老化破损、气瓶违规存放使用等突出隐患。建立隐患整改台账，从严整治突出问题，坚决防范化解安全风险，守住安全生产底线。

五、检查重点

（一）共性问题

1. 严厉打击超限越界、超核定能力、超许可范围从事生产、经营、建设活动的行为。
2. 严厉打击人为屏蔽、篡改、破坏监控系统，违规规避监管等违法行为。
3. 严厉打击非法转包、分包及资质挂靠的行为。
4. 严肃整治违章指挥、违章作业和违反劳动纪律等“三违”行为。
5. 严肃整治安全生产虚假培训、使用假证、无证上岗的行为。
6. 严厉打击新、改、扩建项目未经审查验收擅自组织建设或生产经营活动的行为。
7. 严厉打击停产停业整顿未经验收擅自组织生产的行为。
8. 严肃整治相关单位为非法生产经营建设活动供电、供水、

供气、供应火工品的行为。

9. 严肃整治未按要求开展安全风险辨识管控和隐患排查治理的行为。

10. 严肃查处其他违反安全生产法律、法规、规章的生产经营建设行为。

（二）专项内容

督促指导餐饮、住宿单位做好安全工作、对从业人员开展培训、建立安全管理制度。

消防领域：督促餐饮、住宿企业落实消防安全主体责任，健全消防安全管理制度、应急预案；按标准配齐消防设施并保持完好有效，规范设置疏散通道、安全出口、消防车通道警示标识；严查私拉乱接电线、违规使用明火及大功率电器、电气线路老化破损等问题；全面清理违规采用易燃可燃夹芯彩钢板搭建建筑，对“下店上宅、前店后宅”现象，分类采取人员搬移、设置防火分隔等措施，消除火灾亡人风险。

燃气领域：紧盯“问题气”“问题瓶”“问题阀”“问题软管”“问题灶”“问题管网”“问题环境”等，根据《餐饮住宿行业安全检查表》（附件2）的具体要求开展督导检查。

六、工作机制

各相关单位、各乡（镇）人民政府、各经营主体要充分认识本次百日专项行动的重要性、必要性和紧迫性，将专项整治作为

当前安全生产重点工作，主要领导亲自抓、分管领导具体抓、专人负责抓落实，层层传导压力、层层压实责任，坚决杜绝麻痹思想、侥幸心理，确保各项整治工作落地见效。

（一）每周报送机制

各乡（镇）人民政府、各成员单位要在每周五上午10点前将《餐饮住宿领域安全检查百日行动汇总表》、《餐饮住宿行业安全检查表》、《餐饮住宿百日行动安全检查表》、《餐饮住宿百日行动安全检查台账》落实情况，加盖公章后报送至县科技和商务局邮箱。

（二）每月调度机制

餐饮住宿安全专业委员会每月召开1次调度会议，研究了解“百日行动”任务进展，对推进缓慢的工作要定期开展研判、分析问题不足，研究制定强化措施，确保各项工作如期完成。

（三）“闭环整改”机制

对抽查检查中发现的问题，要及时提出整改意见建议，督促企业问题整改。各成员单位要敢于动真碰硬，对于有重大风险隐患和拒不整改的企业，要加大执法处罚力度，切实推动隐患清零，整改到位。

联系人：马炜佳

联系电话：4225976

联系邮箱：ycxswj@126.com

- 附件：1. 餐饮住宿领域安全检查百日行动汇总表
2. 餐饮住宿行业安全检查表
3. 餐饮住宿百日行动安全检查表
4. 餐饮住宿百日行动安全检查台账

附件 2

餐饮住宿行业安全检查表

企业名称	负责人	联系电话	地址		
用火方式	从业人数	营业面积	提供燃料企业		
检查内容		是	否	不涉及	改进举措
一、 安全生产制度方面	1. 是否制定消防制度、燃气安全制度				
	2. 是否建立健全安全生产管理机构配齐安全生产管理人员				
	3. 是否建立健全安全培训制度				
	4. 是否开展安全应急演练				
	5. 从业人员是否进行上岗前消防、燃气安全培训				
二、 燃气安全方面	1. 是否与供气单位签订有供气合同				
	2. 管道气企业是否进行定期入户安全检查				
	3. 瓶装液化石油气企业在送气时是否进行随瓶安检				
	4. 供气企业是否开展安全用气宣传并指导燃气用户安全用气				
	5. 是否存在地下或半地下空间使用瓶装液化石油气的情况				

检查内容		是	否	不涉及	改进举措
二、 燃气 安全 方面	6. 是否有存放 100 公斤气瓶未设置专用气瓶间的情况				
	7. 是否有在用气瓶和备用气瓶未分开放置的情况				
	8. 是否有软管长度超 2 米的情况				
	9. 是否存在私接“三通”或穿越墙体、门窗、顶棚和地面的情况				
	10. 是否存在未规范安装、使用可燃气体探测器及燃气紧急切断阀的情况				
	11. 是否存在使用“气液双相”气瓶的情况				
	12. 是否存在使用未带熄火保护灶具的情况				
	13. 是否使用可调节出口压力的调压器的情况				
	14. 是否存在对燃烧器具进行中压供气的情况				
	15. 软管是否使用不符合标准要求的管理管				
16. 燃气管道上是否有牵挂电线、绳索杂物情况					
三、 燃气 配件 产品 质量 方面	1. 是否使用不符合国家标准或假冒伪劣的液化石油气瓶				
	2. 是否使用不符合国家标准或假冒伪劣的可燃气体探测器及燃气紧急切断阀、调压器、连接软管、灶具等燃气具及配件				

检查内容		是	否	不涉及	改进举措
三、 燃气 配件 产品 质量 方面	3. 燃气报警系统是否在有效期内，是否检定合格				
	4. 液化气钢瓶是否在检验有效期内，标志是否明显				
四、 消防 安全 方面	1. 疏散通道、安全出口是否畅通				
	2. 是否有应急照明				
	3. 是否有消防器材				
	4. 排油烟管道、排油烟风机等是否定期进行清洗				
	5. 外墙的窗口、阳台等部位是否违规设置金属栅栏、广告牌等障碍物				
	6. 是否乱接电气线路、擅自增加用电设备				
	7. 是否违规使用易燃可燃泡沫夹芯彩钢板材料设置外墙、隔墙、吊顶、屋面或在屋面、室内等区域搭建临时用房				
	8. 是否使用两种及以上的火源				
五、 其它 问题					

检查人员：

检查日期：

附件3

餐饮住宿百日行动安全检查表

检查人员姓名:

检查日期:

检查企业或个体经营者名称	检查内容	法人代表	存在问题	联系电话	整改情况
安全制度方面	安全制度是否完善				
	消防安全责任人和管理人是否明确, 职责是否明确				
	应急预案各环节负责人是否明确, 职责是否明确, 联系方式是否明确				
教育培训方面	是否对从业人员不定期开展消防安全知识和应急技能培训				
	消防控制室值班人员是否持证上岗				
	是否违规进行动火作业				
用火用电方面	是否私拉乱接电气线路				
	电气线路是否穿管保护				
	使用燃气场所是否安装报警器				
安全通道方面	疏散通道是否堆放杂物				
	营业期间安全出口是否锁闭				
	门窗是否设置影响灭火和逃生的广告牌、铁栅栏等障碍物				

被检查单位签字:

