

重点污染源在线监控日均值数据(废水)

日期：2026年06月23日

企业名称	监控点名称	化学需氧量 (mg/l)		氨氮 (mg/l)		总磷 (mg/l)		总氮 (mg/l)		流量 (m ³ /h)	状态
		浓度	标准值	浓度	标准值	浓度	标准值	浓度	标准值		
山西阳城阳泰集团屯城煤业有限公司	废水排放口	7.903	20	0.016	1	--	--	--	--	147.7128	--
山西阳城阳泰集团西冯街煤业有限公司	西冯街总排放口	1.250	20	0.0663	1	--	--	--	--	272.3382	--
山西亚美大宁能源有限公司	废水排放口	1.376	20	0.001	1	--	--	--	--	0.0134	--
山西绿洲纺织有限责任公司	生产废水	23.324	30	0.053	1.5	--	--	3.245	10	134.3973	--
山西绿洲纺织有限责任公司	生活污水	13.043	40	0.027	2	--	--	--	--	34.1964	--
阳城县安阳污水处理有限公司	废水出口	7.098	40	0.096	2.0	0.181	0.4	6.898	15	960.0047	--
阳城清源北留污水处理有限公司	废水出口	8.062	40	0.0807	2.0	0.09	0.4	10.4116	15	116.36	--
山西润沁污水处理有限公司	废水排放口	4.314	40	0.365	2	0.027	0.4	7.118	15	217.5744	--
山西华晟环保科技有限公司	废水排放口	6.8235	40	0.123	2.0	0.124	0.4	10.907	15	672.0694	--
山西阳城阳泰集团伏岩煤业有限公司	废水排放口	0.198	20	0.007	1	--	--	--	--	2.0341	--
山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司	废水排放口	0	20	0	1	--	--	--	--	0	--
山西阳城皇城相府集团史山煤业有限公司	废水排放口	0.6017	20	0.0518	1	--	--	--	--	0.1929	--
山西阳城阳泰集团义城煤业有限公司	废水排放口	3.736	20	0.010	1	--	--	--	--	88.7023	--
山西阳城山城煤业有限公司	废水排放口	2.4760	20	0.0744	1	--	--	--	--	0	--
山西阳城皇城相府集团大桥煤业有限公司	废水排放口	0.736	20	0.025	1	--	--	--	--	0	--
山西煤炭运销集团阳城四侯煤业有限公司	废水排放口	3.782	20	0.021	1	--	--	--	--	14.0659	--
阳城县人民医院	废水排放口	41.127	250	32.809	45	--	--	--	--	9.7508	--
山西铁峰化工有限公司	废水排放口	4.005	30	0.041	1.5	--	--	--	--	18.6988	--
山西晋煤集团阳城晋圣固隆煤业有限公司	废水排放口	2.07	20	0.1185	1	--	--	--	--	100.2421	--

注：以上数据均为企业自行标记，未经现场审核

重点污染源在线监控日均值数据(废水)

日期：2026年06月23日

企业名称	监控点名称	化学需氧量 (mg/l)		氨氮 (mg/l)		总磷 (mg/l)		总氮 (mg/l)		流量 (m ³ /h)	状态
		浓度	标准值	浓度	标准值	浓度	标准值	浓度	标准值		
阳城县景富水污染治理有限公司	废水排放口	5.586	40	0.1292	2	0.1947	0.4	6.7966	15	406.6977	--
山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水排放口	5.113	30	0.368	1.5	--	--	18.778	25	199.5106	--
山西金象煤化工有限责任公司	废水排放口	3.013	30	0.11	1.5	--	--	8.241	25	19.7085	--

注：以上数据均为企业自行标记，未经现场审核