

重点污染源在线监控日均值数据(废水)

日期：2026年06月28日

企业名称	监控点名称	化学需氧量 (mg/l)		氨氮 (mg/l)		总磷 (mg/l)		总氮 (mg/l)		流量 (m ³ /h)	状态
		浓度	标准值	浓度	标准值	浓度	标准值	浓度	标准值		
山西阳城阳泰集团屯城煤业有限公司	废水排放口	1.327	20	0.014	1	--	--	--	--	227.0323	--
山西阳城阳泰集团西冯街煤业有限公司	西冯街总排放口	1.883	20	0.1451	1	--	--	--	--	267.9112	--
山西亚美大宁能源有限公司	废水排放口	1.190	20	0.062	1	--	--	--	--	0.0489	--
山西绿洲纺织有限责任公司	生产废水	25.608	30	0.292	1.5	--	--	4.61	10	125.8752	--
山西绿洲纺织有限责任公司	生活污水	15.869	40	0.052	2	--	--	--	--	19.02	--
阳城县安阳污水处理有限公司	废水出口	7.725	40	0.099	2.0	0.233	0.4	9.44	15	889.8003	--
阳城清源北留污水处理有限公司	废水出口	9.1305	40	0.1063	2.0	0.1915	0.4	13.072	15	132.6079	--
山西润沁污水处理有限公司	废水排放口	4.326	40	0.373	2	0.050	0.4	7.805	15	213.7995	--
山西华晟环保科技有限公司	废水排放口	7.0885	40	0.126	2.0	0.142	0.4	11.416	15	702.1471	--
山西阳城阳泰集团伏岩煤业有限公司	废水排放口	0.920	20	0.041	1	--	--	--	--	4.0692	--
山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司	废水排放口	0	20	0	1	--	--	--	--	0	--
山西阳城皇城相府集团史山煤业有限公司	废水排放口	0.7315	20	0.0584	1	--	--	--	--	0.1363	--
山西阳城阳泰集团义城煤业有限公司	废水排放口	3.108	20	0.010	1	--	--	--	--	102.0652	--
山西阳城山城煤业有限公司	废水排放口	1.0873	20	0.0998	1	--	--	--	--	0	--
山西阳城皇城相府集团大桥煤业有限公司	废水排放口	3.335	20	0.042	1	--	--	--	--	0	--
山西煤炭运销集团阳城四侯煤业有限公司	废水排放口	4.310	20	0.043	1	--	--	--	--	14.7113	--
阳城县人民医院	废水排放口	46.230	250	37.492	45	--	--	--	--	8.033	--
山西铁峰化工有限公司	废水排放口	7.644	30	0.040	1.5	--	--	--	--	12.4272	--
山西晋煤集团阳城晋圣固隆煤业有限公司	废水排放口	1.264	20	0.0412	1	--	--	--	--	80.7754	--

注：以上数据均为企业自行标记，未经现场审核

重点污染源在线监控日均值数据(废水)

日期：2026年06月28日

企业名称	监控点名称	化学需氧量 (mg/l)		氨氮 (mg/l)		总磷 (mg/l)		总氮 (mg/l)		流量 (m ³ /h)	状态
		浓度	标准值	浓度	标准值	浓度	标准值	浓度	标准值		
阳城县景富水污染治理有限公司	废水排放口	4.3155	40	0.1256	2	0.2154	0.4	6.8463	15	413.4086	--
山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水排放口	7.126	30	0.109	1.5	--	--	18.462	25	139.551	--
山西金象煤化工有限责任公司	废水排放口	4.542	30	0.086	1.5	--	--	7.386	25	25.6868	--

注：以上数据均为企业自行标记，未经现场审核