

重点污染源在线监控日均值数据(废水)

日期：2026年07月16日

| 企业名称               | 监控点名称   | 化学需氧量<br>(mg/l) |     | 氨氮 (mg/l) |     | 总磷 (mg/l) |     | 总氮 (mg/l) |     | 流量<br>(m³ /h) | 状态 |
|--------------------|---------|-----------------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|---------------|----|
|                    |         | 浓度              | 标准值 | 浓度        | 标准值 | 浓度        | 标准值 | 浓度        | 标准值 |               |    |
| 山西阳城阳泰集团屯城煤业有限公司   | 废水排放口   | 5.181           | 20  | 0.050     | 1   | --        | --  | --        | --  | 131.858       | -- |
| 山西阳城阳泰集团西冯街煤业有限公司  | 西冯街总排放口 | 2.121           | 20  | 0.0161    | 1   | --        | --  | --        | --  | 157.446       | -- |
| 山西亚美大宁能源有限公司       | 废水排放口   | 1.857           | 20  | 0.014     | 1   | --        | --  | --        | --  | 0.0656        | -- |
| 山西绿洲纺织有限责任公司       | 生产废水    | 25.499          | 30  | 0.405     | 1.5 | --        | --  | 5.255     | 10  | 162.804       | -- |
| 山西绿洲纺织有限责任公司       | 生活污水    | 15.570          | 40  | 0.033     | 2   | --        | --  | --        | --  | 26.3117       | -- |
| 阳城县安阳污水处理有限公司      | 废水出口    | 7.121           | 40  | 0.139     | 2.0 | 0.207     | 0.4 | 9.313     | 15  | 1027.5307     | -- |
| 阳城清源北留污水处理有限公司     | 废水出口    | 9.7532          | 40  | 0.0822    | 2.0 | 0.1443    | 0.4 | 11.8204   | 15  | 126.477       | -- |
| 山西润沁污水处理有限公司       | 废水排放口   | 3.913           | 40  | 0.179     | 2   | 0.040     | 0.4 | 8.818     | 15  | 172.3902      | -- |
| 山西华晟环保科技有限公司       | 废水排放口   | 7.8077          | 40  | 0.078     | 2.0 | 0.155     | 0.4 | 9.169     | 15  | 668.6591      | -- |
| 山西阳城阳泰集团伏岩煤业有限公司   | 废水排放口   | 0.964           | 20  | 0.004     | 1   | --        | --  | --        | --  | 4.884         | -- |
| 山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司 | 废水排放口   | 0.9492          | 20  | 0.0698    | 1   | --        | --  | --        | --  | 0             | -- |
| 山西阳城皇城相府集团史山煤业有限公司 | 废水排放口   | 0.354           | 20  | 0.0737    | 1   | --        | --  | --        | --  | 0.0696        | -- |
| 山西阳城阳泰集团义城煤业有限公司   | 废水排放口   | 3.073           | 20  | 0.011     | 1   | --        | --  | --        | --  | 121.8464      | -- |
| 山西阳城山城煤业有限公司       | 废水排放口   | 1.6875          | 20  | 0.1952    | 1   | --        | --  | --        | --  | 0             | -- |
| 山西阳城皇城相府集团大桥煤业有限公司 | 废水排放口   | 1.7982          | 20  | 0.0576    | 1   | --        | --  | --        | --  | 0             | -- |
| 山西煤炭运销集团阳城四侯煤业有限公司 | 废水排放口   | 5.717           | 20  | 0.125     | 1   | --        | --  | --        | --  | 16.1183       | -- |
| 阳城县人民医院            | 废水排放口   | 57.589          | 250 | 39.611    | 45  | --        | --  | --        | --  | 10.5637       | -- |
| 山西铁峰化工有限公司         | 废水排放口   | 5.281           | 30  | 0.209     | 1.5 | --        | --  | --        | --  | 17.6106       | -- |
| 山西晋煤集团阳城晋圣固隆煤业有限公司 | 废水排放口   | 0.955           | 20  | 0.0709    | 1   | --        | --  | --        | --  | 100.3123      | -- |

注：以上数据均为企业自行标记，未经现场审核

重点污染源在线监控日均值数据(废水)

日期：2026年07月16日

| 企业名称                  | 监控点名称 | 化学需氧量<br>(mg/l) |     | 氨氮 (mg/l) |     | 总磷 (mg/l) |     | 总氮 (mg/l) |     | 流量<br>(m³ /h) | 状态 |
|-----------------------|-------|-----------------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|---------------|----|
|                       |       | 浓度              | 标准值 | 浓度        | 标准值 | 浓度        | 标准值 | 浓度        | 标准值 |               |    |
| 阳城县景富水污染治理有限公司        | 废水排放口 | 5.6782          | 40  | 0.1212    | 2   | 0.2044    | 0.4 | 5.9485    | 15  | 427.0659      | -- |
| 山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司 | 废水排放口 | 4.089           | 30  | 0.213     | 1.5 | --        | --  | 18.139    | 25  | 148.383       | -- |
| 山西金象煤化工有限责任公司         | 废水排放口 | 3.584           | 30  | 0.213     | 1.5 | --        | --  | 4.739     | 25  | 21.5056       | -- |

注： 以上数据均为企业自行标记，未经现场审核