

重点污染源在线监控日均值数据(废水)

日期：2026年08月03日

企业名称	监控点名称	化学需氧量 (mg/l)		氨氮 (mg/l)		总磷 (mg/l)		总氮 (mg/l)		流量 (m³/h)	状态
		浓度	标准值	浓度	标准值	浓度	标准值	浓度	标准值		
山西阳城阳泰集团屯城煤业有限公司	废水排放口	2.972	20	0.033	1	--	--	--	--	80.7238	--
山西阳城阳泰集团西冯街煤业有限公司	西冯街总排放口	1.363	20	0.0164	1	--	--	--	--	142.9506	--
山西亚美大宁能源有限公司	废水排放口	0.924	20	0.002	1	--	--	--	--	0.0403	--
山西绿洲纺织有限责任公司	生产废水	20.092	30	0.046	1.5	--	--	6.355	10	134.6707	--
山西绿洲纺织有限责任公司	生活污水	19.238	40	0.054	2	--	--	--	--	30.1521	--
阳城县安阳污水处理有限公司	废水出口	9.162	40	0.262	2.0	0.216	0.4	8.614	15	1063.8978	--
阳城清源北留污水处理有限公司	废水出口	9.1285	40	0.1091	2.0	0.1245	0.4	11.9366	15	130.3068	--
山西润沁污水处理有限公司	废水排放口	3.439	40	0.434	2	0.041	0.4	9.594	15	87.9117	--
山西华晟环保科技有限公司	废水排放口	5.9881	40	0.203	2.0	0.141	0.4	12.071	15	660.1806	--
山西阳城阳泰集团伏岩煤业有限公司	废水排放口	1.536	20	0.011	1	--	--	--	--	3.8204	--
山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司	废水排放口	2.4438	20	0.0961	1	--	--	--	--	8.9144	--
山西阳城皇城相府集团史山煤业有限公司	废水排放口	0.4315	20	0.0796	1	--	--	--	--	0.0332	--
山西阳城阳泰集团义城煤业有限公司	废水排放口	2.947	20	0.011	1	--	--	--	--	76.0469	--
山西阳城山城煤业有限公司	废水排放口	3.0405	20	0.0559	1	--	--	--	--	0	--
山西阳城皇城相府集团大桥煤业有限公司	废水排放口	1.1284	20	0.027	1	--	--	--	--	0.0249	--
山西煤炭运销集团阳城四侯煤业有限公司	废水排放口	2.862	20	0.004	1	--	--	--	--	15.629	--
阳城县人民医院	废水排放口	50.449	250	30.381	45	--	--	--	--	9.9297	--
山西铁峰化工有限公司	废水排放口	9.376	30	0.024	1.5	--	--	--	--	17.0066	--
山西晋煤集团阳城晋圣固隆煤业有限公司	废水排放口	1.424	20	0.0939	1	--	--	--	--	89.404	--
阳城县景富水污染治理有限公司	废水排放口	7.3667	40	0.123	2	0.2125	0.4	6.1433	15	419.417	--
山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水排放口	4.219	30	0.232	1.5	--	--	15.739	25	194.7446	--
山西金象煤化工有限责任公司	废水排放口	1.723	30	0.2	1.5	--	--	10.539	25	23.2673	--

注：以上数据均为企业自行标记，未经现场审核