

重点污染源在线监控日均值数据(废水)

日期：2026年08月10日

企业名称	监控点名称	化学需氧量（mg/l）		氨氮（mg/l）		总磷（mg/l）		总氮（mg/l）		流量 （m³/h）	状态
		浓度	标准值	浓度	标准值	浓度	标准值	浓度	标准值		
山西阳城阳泰集团屯城煤业有限公司	废水排放口	2.022	20	0.018	1	--	--	--	--	70.5192	--
山西阳城阳泰集团西冯街煤业有限公司	西冯街总排放口	0.912	20	0.0145	1	--	--	--	--	144.328	--
山西亚美大宁能源有限公司	废水排放口	1.233	20	0.001	1	--	--	--	--	0.0535	--
山西绿洲纺织有限责任公司	生产废水	24.226	30	0.01	1.5	--	--	5.504	10	160.7553	--
山西绿洲纺织有限责任公司	生活污水	18.595	40	0.034	2	--	--	--	--	22.37	--
阳城县安阳污水处理有限公司	废水出口	4.635	40	0.143	2.0	0.218	0.4	10.179	15	1039.7396	--
阳城清源北留污水处理有限公司	废水出口	10.051	40	0.1045	2.0	0.1383	0.4	10.1173	15	108.5054	--
山西润沁污水处理有限公司	废水排放口	2.939	40	0.081	2	0.048	0.4	11.112	15	105.7615	--
山西华晟环保科技有限公司	废水排放口	6.6486	40	0.265	2.0	0.124	0.4	11.115	15	693.2352	--
山西阳城阳泰集团伏岩煤业有限公司	废水排放口	0.681	20	0.002	1	--	--	--	--	0.7937	--
山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司	废水排放口	5.0241	20	0.0642	1	--	--	--	--	0.0005	--
山西阳城皇城相府集团史山煤业有限公司	废水排放口	0.3832	20	0.0865	1	--	--	--	--	0.0825	--
山西阳城阳泰集团义城煤业有限公司	废水排放口	3.257	20	0.011	1	--	--	--	--	57.624	--
山西阳城山城煤业有限公司	废水排放口	2.3991	20	0.0983	1	--	--	--	--	0	--
山西阳城皇城相府集团大桥煤业有限公司	废水排放口	1.7253	20	0.0131	1	--	--	--	--	0.0043	--
山西煤炭运销集团阳城四侯煤业有限公司	废水排放口	2.442	20	0.001	1	--	--	--	--	15.4072	--
阳城县人民医院	废水排放口	50.618	250	28.089	45	--	--	--	--	10.5976	--
山西铁峰化工有限公司	废水排放口	5.471	30	0.030	1.5	--	--	--	--	18.1018	--
山西晋煤集团阳城晋圣固隆煤业有限公司	废水排放口	1.116	20	0.1059	1	--	--	--	--	70.8029	--
阳城县景富水污染治理有限公司	废水排放口	7.1948	40	0.1259	2	0.2059	0.4	6.8018	15	411.9834	--
山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水排放口	4.457	30	0.342	1.5	--	--	14.89	25	162.6607	--
山西金象煤化工有限责任公司	废水排放口	1.478	30	0.208	1.5	--	--	10.86	25	22.6177	--

注：以上数据均为企业自行标记，未经现场审核