

重点污染源在线监控日均值数据(废水)

日期：2026年08月26日

企业名称	监控点名称	化学需氧量（mg/l）		氨氮（mg/l）		总磷（mg/l）		总氮（mg/l）		流量 （m³/h）	状态
		浓度	标准值	浓度	标准值	浓度	标准值	浓度	标准值		
山西阳城阳泰集团屯城煤业有限公司	废水排放口	3.526	20	0.015	1	--	--	--	--	63.8816	--
山西阳城阳泰集团西冯街煤业有限公司	西冯街总排放口	0.869	20	0.0144	1	--	--	--	--	0	--
山西亚美大宁能源有限公司	废水排放口	1.636	20	0.011	1	--	--	--	--	23.9985	--
山西绿洲纺织有限责任公司	生产废水	23.531	30	0.217	1.5	--	--	4.58	10	149.3293	--
山西绿洲纺织有限责任公司	生活污水	15.232	40	0.008	2	--	--	--	--	28.1189	--
阳城县安阳污水处理有限公司	废水出口	7.847	40	0.079	2.0	0.243	0.4	7.668	15	1028.9291	--
阳城清源北留污水处理有限公司	废水出口	10.1831	40	0.0969	2.0	0.112	0.4	10.2108	15	109.8739	--
山西润沁污水处理有限公司	废水排放口	3.447	40	0.148	2	0.057	0.4	10.375	15	46.2294	--
山西华晟环保科技有限公司	废水排放口	7.5157	40	0.139	2.0	0.226	0.4	6.567	15	713.5891	--
山西阳城阳泰集团伏岩煤业有限公司	废水排放口	0.537	20	0.003	1	--	--	--	--	3.8051	--
山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司	废水排放口	0.4751	20	0.0988	1	--	--	--	--	0.0002	--
山西阳城皇城相府集团史山煤业有限公司	废水排放口	0.5977	20	0.0753	1	--	--	--	--	0.0768	--
山西阳城阳泰集团义城煤业有限公司	废水排放口	3.538	20	0.079	1	--	--	--	--	67.6631	--
山西阳城山城煤业有限公司	废水排放口	1.6428	20	0.1325	1	--	--	--	--	0	--
山西阳城皇城相府集团大桥煤业有限公司	废水排放口	0.9433	20	0.0362	1	--	--	--	--	0	--
山西煤炭运销集团阳城四侯煤业有限公司	废水排放口	3.517	20	0.003	1	--	--	--	--	15.304	--
阳城县人民医院	废水排放口	53.152	250	33.333	45	--	--	--	--	8.6043	--
山西铁峰化工有限公司	废水排放口	14.8814	30	0.0218	1.5	--	--	--	--	14.3212	--
山西晋煤集团阳城晋圣固隆煤业有限公司	废水排放口	1.83	20	0.0962	1	--	--	--	--	88.5452	--
阳城县景富水污染治理有限公司	废水排放口	6.5268	40	0.1198	2	0.2044	0.4	7.542	15	416.8855	--
山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水排放口	4.605	30	0.553	1.5	--	--	17.299	25	160.4914	--
山西金象煤化工有限责任公司	废水排放口	1.5784	30	0.126	1.5	--	--	4.2942	25	26.9255	--

注：以上数据均为企业自行标记，未经现场审核