

重点污染源在线监控日均值数据(废水)

日期：2026年09月18日

企业名称	监控点名称	化学需氧量（mg/l）		氨氮（mg/l）		总磷（mg/l）		总氮（mg/l）		流量 （m³/h）	状态
		浓度	标准值	浓度	标准值	浓度	标准值	浓度	标准值		
山西阳城阳泰集团屯城煤业有限公司	废水排放口	2.721	20	0.018	1	--	--	--	--	32.7835	--
山西阳城阳泰集团西冯街煤业有限公司	西冯街总排放口	2.461	20	0.0147	1	--	--	--	--	0	--
山西亚美大宁能源有限公司	废水排放口	2.476	20	0.063	1	--	--	--	--	25.89	--
山西绿洲纺织有限责任公司	生产废水	25.036	30	0.135	1.5	--	--	4.543	10	163.0523	--
山西绿洲纺织有限责任公司	生活污水	16.650	40	0.058	2	--	--	--	--	28.5792	--
阳城县安阳污水处理有限公司	废水出口	7.282	40	0.154	2.0	0.216	0.4	11.012	15	874.7344	--
阳城清源北留污水处理有限公司	废水出口	7.834	40	0.089	2.0	0.176	0.4	13.911	15	110.4517	--
山西润沁污水处理有限公司	废水排放口	4.003	40	0.181	2	0.037	0.4	8.383	15	138.787	--
山西华晟环保科技有限公司	废水排放口	7.6913	40	0.179	2.0	0.21	0.4	11.625	15	677.9814	--
山西阳城阳泰集团伏岩煤业有限公司	废水排放口	1.111	20	0.034	1	--	--	--	--	2.666	--
山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司	废水排放口	3.8	20	0.0571	1	--	--	--	--	0	--
山西阳城皇城相府集团史山煤业有限公司	废水排放口	0.4419	20	0.0884	1	--	--	--	--	0.1271	--
山西阳城阳泰集团义城煤业有限公司	废水排放口	3.495	20	0.012	1	--	--	--	--	42.0323	--
山西阳城山城煤业有限公司	废水排放口	1.4265	20	0.1596	1	--	--	--	--	0	--
山西阳城皇城相府集团大桥煤业有限公司	废水排放口	2.4004	20	0.0229	1	--	--	--	--	0	--
山西煤炭运销集团阳城四侯煤业有限公司	废水排放口	2.347	20	0.057	1	--	--	--	--	14.829	--
阳城县人民医院	废水排放口	105.388	250	22.555	45	--	--	--	--	10.1842	--
山西铁峰化工有限公司	废水排放口	17.167	30	0.078	1.5	--	--	--	--	12.5977	--
山西晋煤集团阳城晋圣固隆煤业有限公司	废水排放口	1.757	20	0.1357	1	--	--	--	--	74.6056	--
阳城县景富水污染治理有限公司	废水排放口	7.7499	40	0.1237	2	0.2482	0.4	8.6508	15	406.2978	--
山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水排放口	5.746	30	0.348	1.5	--	--	10.109	25	184.1566	--
山西金象煤化工有限责任公司	废水排放口	1.588	30	0.129	1.5	--	--	6.592	25	28.8908	--

注：以上数据均为企业自行标记，未经现场审核