

重点污染源在线监控日均值数据(废水)

日期：2026年09月20日

企业名称	监控点名称	化学需氧量（mg/l）		氨氮（mg/l）		总磷（mg/l）		总氮（mg/l）		流量 （m³/h）	状态
		浓度	标准值	浓度	标准值	浓度	标准值	浓度	标准值		
山西阳城阳泰集团屯城煤业有限公司	废水排放口	4.009	20	0.019	1	--	--	--	--	35.6867	--
山西阳城阳泰集团西冯街煤业有限公司	西冯街总排放口	2.757	20	0.0148	1	--	--	--	--	0	--
山西亚美大宁能源有限公司	废水排放口	0.926	20	0.001	1	--	--	--	--	0.2124	--
山西绿洲纺织有限责任公司	生产废水	22.455	30	0.178	1.5	--	--	4.06	10	167.8337	--
山西绿洲纺织有限责任公司	生活污水	14.077	40	0.065	2	--	--	--	--	36.1532	--
阳城县安阳污水处理有限公司	废水出口	7.453	40	0.189	2.0	0.22	0.4	10.541	15	1030.468	--
阳城清源北留污水处理有限公司	废水出口	8.4891	40	0.4334	2.0	0.173	0.4	12.0645	15	140.0089	--
山西润沁污水处理有限公司	废水排放口	3.780	40	0.235	2	0.054	0.4	8.194	15	150.7966	--
山西华晟环保科技有限公司	废水排放口	7.6853	40	0.08	2.0	0.212	0.4	10.073	15	690.0534	--
山西阳城阳泰集团伏岩煤业有限公司	废水排放口	2.157	20	0.022	1	--	--	--	--	1.1491	--
山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司	废水排放口	1.5217	20	0.1032	1	--	--	--	--	0	--
山西阳城皇城相府集团史山煤业有限公司	废水排放口	0.4208	20	0.0878	1	--	--	--	--	0.1219	--
山西阳城阳泰集团义城煤业有限公司	废水排放口	3.140	20	0.010	1	--	--	--	--	41.7631	--
山西阳城山城煤业有限公司	废水排放口	1.2048	20	0.1461	1	--	--	--	--	0	--
山西阳城皇城相府集团大桥煤业有限公司	废水排放口	2.0429	20	0.0343	1	--	--	--	--	0	--
山西煤炭运销集团阳城四侯煤业有限公司	废水排放口	2.491	20	0.051	1	--	--	--	--	15.2042	--
阳城县人民医院	废水排放口	103.521	250	34.664	45	--	--	--	--	7.4727	--
山西铁峰化工有限公司	废水排放口	16.333	30	0.082	1.5	--	--	--	--	14.8167	--
山西晋煤集团阳城晋圣固隆煤业有限公司	废水排放口	1.317	20	0.1362	1	--	--	--	--	57.2289	--
阳城县景富水污染治理有限公司	废水排放口	6.7092	40	0.1245	2	0.2412	0.4	8.5049	15	405.3092	--
山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水排放口	6.87	30	0.128	1.5	--	--	10.321	25	194.9581	--
山西金象煤化工有限责任公司	废水排放口	1.304	30	0.172	1.5	--	--	6.524	25	22.7569	--

注：以上数据均为企业自行标记，未经现场审核