

重点污染源在线监控日均值数据(废水)

日期：2026年10月10日

企业名称	监控点名称	化学需氧量（mg/l）		氨氮（mg/l）		总磷（mg/l）		总氮（mg/l）		流量 （m³/h）	状态
		浓度	标准值	浓度	标准值	浓度	标准值	浓度	标准值		
山西阳城阳泰集团屯城煤业有限公司	废水排放口	4.057	20	0.028	1	--	--	--	--	208.3237	--
山西阳城阳泰集团西冯街煤业有限公司	西冯街总排放口	2.627	20	0.0152	1	--	--	--	--	0	--
山西亚美大宁能源有限公司	废水排放口	1.175	20	0.011	1	--	--	--	--	24.5602	--
山西绿洲纺织有限责任公司	生产废水	20.157	30	0.027	1.5	--	--	3.946	10	151.6292	--
山西绿洲纺织有限责任公司	生活污水	21.604	40	0.070	2	--	--	--	--	18.8981	--
阳城县安阳污水处理有限公司	废水出口	6.151	40	0.128	2.0	0.225	0.4	11.336	15	955.7677	--
阳城清源北留污水处理有限公司	废水出口	9.973	40	0.1306	2.0	0.1167	0.4	12.356	15	102.3152	--
山西润沁污水处理有限公司	废水排放口	4.411	40	0.598	2	0.027	0.4	5.707	15	126.0609	--
山西华晟环保科技有限公司	废水排放口	7.4144	40	0.129	2.0	0.206	0.4	13.07	15	655.582	--
山西阳城阳泰集团伏岩煤业有限公司	废水排放口	1.317	20	0.024	1	--	--	--	--	0.2655	--
山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司	废水排放口	2.1191	20	0.0775	1	--	--	--	--	0.0002	--
山西阳城皇城相府集团史山煤业有限公司	废水排放口	0.6448	20	0.0792	1	--	--	--	--	0.1122	--
山西阳城阳泰集团义城煤业有限公司	废水排放口	2.878	20	0.010	1	--	--	--	--	78.7257	--
山西阳城山城煤业有限公司	废水排放口	1.8985	20	0.1216	1	--	--	--	--	0	--
山西阳城皇城相府集团大桥煤业有限公司	废水排放口	0.9896	20	0.1178	1	--	--	--	--	0	--
山西煤炭运销集团阳城四侯煤业有限公司	废水排放口	2.150	20	0.002	1	--	--	--	--	15.0404	--
阳城县人民医院	废水排放口	59.926	250	32.511	45	--	--	--	--	8.7519	--
山西铁峰化工有限公司	废水排放口	15.344	30	0.064	1.5	--	--	--	--	15.5031	--
山西晋煤集团阳城晋圣固隆煤业有限公司	废水排放口	0.973	20	0.1558	1	--	--	--	--	63.214	--
阳城县景富水污染治理有限公司	废水排放口	6.3664	40	0.1269	2	0.2345	0.4	8.5861	15	393.8695	--
山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水排放口	4.225	30	0.56	1.5	--	--	16.533	25	252.8116	--
山西金象煤化工有限责任公司	废水排放口	3.05	30	0.067	1.5	--	--	1.757	25	26.0002	--

注：以上数据均为企业自行标记，未经现场审核