重点污染源在线监控日均值数据(废水)

日期：2026年10月24日

企业名称	监控点名称	化学需氧量（mg/l）		氨氮（mg/l）		总磷（mg/l）		总氮（mg/l）		流量（m^3/h）	状态
		浓度	标准值	浓度	标准值	浓度	标准值	浓度	标准值		
山西阳城阳泰集团屯城煤业有限公司	废水排放口	3.612	20	0.009	1	--	--	--	--	151.8873	--
山西阳城阳泰集团西冯街煤业有限公司	西冯街总排放口	2.174	20	0.0141	1	--	--	--	--	0	--
山西亚美大宁能源有限公司	废水排放口	1.919	20	0.016	1	--	--	--	--	42.1439	--
山西绿洲纺织有限责任公司	生产废水	16.984	30	0.007	1.5	--	--	3.907	10	130.8257	--
山西绿洲纺织有限责任公司	生活污水	16.681	40	0.018	2	--	--	--	--	23.848	--
阳城县安阳污水处理有限公司	废水出口	6.965	40	0.132	2.0	0.149	0.4	9.996	15	1053.9418	--
阳城清源北留污水处理有限公司	废水出口	8.9225	40	0.0779	2.0	0.1248	0.4	13.2132	15	113.4176	--
山西润沁污水处理有限公司	废水排放口	5.620	40	0.720	2	0.025	0.4	4.193	15	133.7585	--
山西华晟环保科技有限公司	废水排放口	8.0999	40	0.546	2.0	0.223	0.4	12.875	15	670.1493	--
山西阳城阳泰集团伏岩煤业有限公司	废水排放口	0.981	20	0.014	1	--	--	--	--	2.1948	--
山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司	废水排放口	1.7729	20	0.0977	1	--	--	--	--	0.0002	--
山西阳城皇城相府集团史山煤业有限公司	废水排放口	0.5387	20	0.083	1	--	--	--	--	0.2453	--
山西阳城阳泰集团义城煤业有限公司	废水排放口	3.554	20	0.009	1	--	--	--	--	100.697	--
山西阳城山城煤业有限公司	废水排放口	1.7821	20	0.1244	1	--	--	--	--	0	--
山西阳城皇城相府集团大桥煤业有限公司	废水排放口	1.4387	20	0.0986	1	--	--	--	--	0	--
山西煤炭运销集团阳城四侯煤业有限公司	废水排放口	2.844	20	0.021	1	--	--	--	--	7.3429	--
阳城县人民医院	废水排放口	55.727	250	31.520	45	--	--	--	--	8.8472	--
山西铁峰化工有限公司	废水排放口	16.245	30	0.108	1.5	--	--	--	--	15.8377	--
山西晋煤集团阳城晋圣固隆煤业有限公司	废水排放口	1.027	20	0.1016	1	--	--	--	--	71.3338	--
阳城县景富水污染治理有限公司	废水排放口	5.1023	40	0.1248	2	0.2416	0.4	8.7418	15	418.2148	--
山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水排放口	4.357	30	0.294	1.5	--	--	18.913	25	200.6577	--
山西金象煤化工有限责任公司	废水排放口	5.341	30	0.09	1.5	--	--	1.753	25	24.5033	--

注：以上数据均为企业自行标记，未经现场审核