重点污染源在线监控日均值数据(废水)

日期：2026年10月28日

企业名称	监控点名称	化学需氧量（mg/l）		氨氮（mg/l）		总磷（mg/l）		总氮（mg/l）		流量（m³/h）	状态
		浓度	标准值	浓度	标准值	浓度	标准值	浓度	标准值		
山西阳城阳泰集团屯城煤业有限公司	废水排放口	4.047	20	0.014	1	--	--	--	--	162.4095	--
山西阳城阳泰集团西冯街煤业有限公司	西冯街总排放口	1.812	20	0.1926	1	--	--	--	--	149.9577	--
山西亚美大宁能源有限公司	废水排放口	2.222	20	0.009	1	--	--	--	--	40.1444	--
山西绿洲纺织有限责任公司	生产废水	17.509	30	0.011	1.5	--	--	4.106	10	132.6033	--
山西绿洲纺织有限责任公司	生活污水	15.482	40	0.123	2	--	--	--	--	32.0421	--
阳城县安阳污水处理有限公司	废水出口	6.691	40	0.146	2.0	0.232	0.4	9.871	15	1082.2549	--
阳城清源北留污水处理有限公司	废水出口	8.8541	40	0.079	2.0	0.11	0.4	11.1682	15	144.0938	--
山西润沁污水处理有限公司	废水排放口	6.460	40	0.705	2	0.057	0.4	7.082	15	145.7176	--
山西华晟环保科技有限公司	废水排放口	6.2836	40	0.119	2.0	0.194	0.4	10.84	15	674.2957	--
山西阳城阳泰集团伏岩煤业有限公司	废水排放口	1.693	20	0.023	1	--	--	--	--	2.9658	--
山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司	废水排放口	1.5509	20	0.1379	1	--	--	--	--	0.0015	--
山西阳城皇城相府集团史山煤业有限公司	废水排放口	0.4817	20	0.0211	1	--	--	--	--	0.3489	--
山西阳城阳泰集团义城煤业有限公司	废水排放口	5.167	20	0.053	1	--	--	--	--	83.4104	--
山西阳城山城煤业有限公司	废水排放口	1.7329	20	0.1298	1	--	--	--	--	0	--
山西阳城皇城相府集团大桥煤业有限公司	废水排放口	2.5851	20	0.1269	1	--	--	--	--	0.0106	--
山西煤炭运销集团阳城四侯煤业有限公司	废水排放口	2.478	20	0.082	1	--	--	--	--	14.7178	--
阳城县人民医院	废水排放口	55.593	250	32.578	45	--	--	--	--	9.0714	--
山西铁峰化工有限公司	废水排放口	25.496	30	0.107	1.5	--	--	--	--	10.6932	--
山西晋煤集团阳城晋圣固隆煤业有限公司	废水排放口	0.967	20	0.0811	1	--	--	--	--	74.8951	--
阳城县景富水污染治理有限公司	废水排放口	6.8026	40	0.1241	2	0.267	0.4	8.1435	15	419.0433	--
山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水排放口	4.385	30	0.636	1.5	--	--	20.039	25	233.3128	--
山西金象煤化工有限责任公司	废水排放口	3.072	30	0.095	1.5	--	--	1.603	25	26.9402	--

注：以上数据均为企业自行标记，未经现场审核