重点污染源在线监控日均值数据(废水)

日期：2026年10月29日

企业名称	监控点名称	化学需氧量（mg/l）		氨氮（mg/l）		总磷（mg/l）		总氮（mg/l）		流量（m³/h）	状态
		浓度	标准值	浓度	标准值	浓度	标准值	浓度	标准值		
山西阳城阳泰集团屯城煤业有限公司	废水排放口	6.693	20	0.018	1	--	--	--	--	156.4106	--
山西阳城阳泰集团西冯街煤业有限公司	西冯街总排放口	1.397	20	0.1684	1	--	--	--	--	141.7642	--
山西亚美大宁能源有限公司	废水排放口	2.596	20	0.006	1	--	--	--	--	39.592	--
山西绿洲纺织有限责任公司	生产废水	17.716	30	0.01	1.5	--	--	4.321	10	141.8823	--
山西绿洲纺织有限责任公司	生活污水	15.906	40	0.385	2	--	--	--	--	22.6389	--
阳城县安阳污水处理有限公司	废水出口	6.507	40	0.172	2.0	0.239	0.4	9.126	15	1062.9839	--
阳城清源北留污水处理有限公司	废水出口	8.8351	40	0.0784	2.0	0.1199	0.4	11.0102	15	122.8456	--
山西润沁污水处理有限公司	废水排放口	3.705	40	0.717	2	0.027	0.4	7.705	15	136.528	--
山西华晟环保科技有限公司	废水排放口	6.1646	40	0.115	2.0	0.198	0.4	9.235	15	668.1821	--
山西阳城阳泰集团伏岩煤业有限公司	废水排放口	1.273	20	0.008	1	--	--	--	--	0.2848	--
山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司	废水排放口	1.6327	20	0.1342	1	--	--	--	--	0.0029	--
山西阳城皇城相府集团史山煤业有限公司	废水排放口	0.5641	20	0.02	1	--	--	--	--	0.2966	--
山西阳城阳泰集团义城煤业有限公司	废水排放口	3.724	20	0.009	1	--	--	--	--	104.9382	--
山西阳城山城煤业有限公司	废水排放口	1.8252	20	0.1351	1	--	--	--	--	0	--
山西阳城皇城相府集团大桥煤业有限公司	废水排放口	2.2875	20	0.1283	1	--	--	--	--	0	--
山西煤炭运销集团阳城四侯煤业有限公司	废水排放口	3.247	20	0.110	1	--	--	--	--	14.962	--
阳城县人民医院	废水排放口	59.580	250	30.923	45	--	--	--	--	10.2081	--
山西铁峰化工有限公司	废水排放口	11.617	30	0.058	1.5	--	--	--	--	20.4479	--
山西晋煤集团阳城晋圣固隆煤业有限公司	废水排放口	1.165	20	0.1028	1	--	--	--	--	91.4889	--
阳城县景富水污染治理有限公司	废水排放口	6.2355	40	0.1234	2	0.2657	0.4	7.9939	15	421.4051	--
山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水排放口	4.319	30	0.199	1.5	--	--	19.256	25	237.6848	--
山西金象煤化工有限责任公司	废水排放口	3.333	30	0.089	1.5	--	--	2.622	25	26.1236	--

注：以上数据均为企业自行标记，未经现场审核