重点污染源在线监控日均值数据(废水)

日期：2026年11月18日

企业名称	监控点名称	化学需氧量（mg/l）		氨氮（mg/l）		总磷（mg/l）		总氮（mg/l）		流量（m^3/h）	状态
		浓度	标准值	浓度	标准值	浓度	标准值	浓度	标准值		
山西阳城阳泰集团屯城煤业有限公司	废水排放口	2.026	20	0.007	1	--	--	--	--	77.4169	--
山西阳城阳泰集团西冯街煤业有限公司	西冯街总排放口	2.033	20	0.1926	1	--	--	--	--	138.3246	--
山西亚美大宁能源有限公司	废水排放口	4.869	20	0.032	1	--	--	--	--	33.3823	--
山西绿洲纺织有限责任公司	生产废水	20.363	30	0.047	1.5	--	--	4.711	10	123.0162	--
山西绿洲纺织有限责任公司	生活污水	30.9638	40	0.0264	2	--	--	--	--	30.2285	--
阳城县安阳污水处理有限公司	废水出口	6.671	40	0.171	2.0	0.238	0.4	11.635	15	892.7717	--
阳城清源北留污水处理有限公司	废水出口	14.4736	40	0.1074	2.0	0.0981	0.4	12.1168	15	112.5653	--
山西润沁污水处理有限公司	废水排放口	5.335	40	0.700	2	0.072	0.4	12.763	15	79.1289	--
山西华晟环保科技有限公司	废水排放口	6.4445	40	0.176	2.0	0.235	0.4	7.778	15	631.7125	--
山西阳城阳泰集团伏岩煤业有限公司	废水排放口	0.852	20	0.002	1	--	--	--	--	0.5407	--
山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司	废水排放口	4.8494	20	0.1397	1	--	--	--	--	0.0689	--
山西阳城皇城相府集团史山煤业有限公司	废水排放口	0.3655	20	0.0201	1	--	--	--	--	0.3231	--
山西阳城阳泰集团义城煤业有限公司	废水排放口	3.696	20	0.056	1	--	--	--	--	86.6383	--
山西阳城山城煤业有限公司	废水排放口	1.4892	20	0.0804	1	--	--	--	--	0	--
山西阳城皇城相府集团大桥煤业有限公司	废水排放口	2.9264	20	0.1522	1	--	--	--	--	0.1067	--
山西煤炭运销集团阳城四侯煤业有限公司	废水排放口	3.437	20	0.072	1	--	--	--	--	16.5371	--
阳城县人民医院	废水排放口	81.572	250	37.279	45	--	--	--	--	10.5639	--
山西铁峰化工有限公司	废水排放口	15.228	30	0.062	1.5	--	--	--	--	12.2297	--
山西晋煤集团阳城晋圣固隆煤业有限公司	废水排放口	1.078	20	0.0991	1	--	--	--	--	46.8242	--
阳城县景富水污染治理有限公司	废水排放口	6.9919	40	0.1229	2	0.2848	0.4	8.9229	15	436.5258	--
山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司	废水排放口	5.833	30	0.135	1.5	--	--	21.021	25	219.9003	--
山西金象煤化工有限责任公司	废水排放口	2.058	30	0.059	1.5	--	--	2.386	25	24.8502	--

注：以上数据均为企业自行标记，未经现场审核